


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





PSAR2 20W NW

6823-04-254

Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

| Caratteristich | ne illuminotecniche | |
|------------------------------|---------------------|---|
| Caratteristiche LED | SMD | 1 |
| Numero di LED | 48 | |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2780 lm | |
| Flusso Apparecchio | 2021 lm | |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 154 lm/W @85°C | |
| Efficienza Apparecchio | 101 lm/W @85°C | 1 |
| Temperatura Colore | White 4000K | |
| Ottica | Opale | |
| CRI Minimo | 80 | |
| SDCM | 3 STEP | - |
| Rischio Fotobiologico | RG0 | |
| Classe Energetica | A D | |

| Caratteristiche elettriche | | |
|----------------------------|---|--|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz | |
| Potenza Totale Assorbita | 20W | |
| Fattore di Potenza | > 0,9 | |
| Sistema di Controllo | On/Off | |
| Driver | Incluso | |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current | |
| Driver Output | 500mA | |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz | |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV | |

| Caratteristiche meccaniche | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Materiale struttura | Struttura in alluminio | |
| Colore struttura | Bianco RAL 9010 | |
| IP | IP44 Front side | |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale | |
| Sistema di montaggio | Ad incasso | |
| Dimensione foro | 180 | |
| Cavo | Cm.35 - H05RN-F 2x1 | |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +45°C | |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -20°C / +60°C | |
| Dimensioni della Lampada | 55mm Ø207mm - 1kg | |

| Varie | |
|------------------------------|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | L80 50000h |
| Durata di Vita del Driver | 100000 |
| Dimensioni della Scatola | 235x215x71mm - 1.1kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; |
| Codice a Barre | 8019282096603 |
| Classe di Isolamento | CL2 |





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

